

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку регулирующих клапанов КПСР с электроприводом REGADA
для ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Место: ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

Адрес: 423826 Российская Федерация Республика Татарстан город Набережные Челны, проспект Чулман, дом 105/1

Цель: закупить комплекты из регулирующих клапанов КПСР 2.11-25-10-1.1114-сч-1,6-1-150У и электропривода REGADA ST mini 472.0-0NFBC/00, питание 230В, управление – трехточечное, датчик обратной связи 0..100Ом, PN-1.6 Мпа, Dn-25мм, Kv – 10 м3/ч в количестве 8 шт.

Критерии:

1. Стоимость оборудования.
2. Стоимость доставки товара.
3. Сроки поставки.
4. Гарантийный срок на оборудование – исчисляется с момента передачи товара покупателю.
5. Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
6. Наличие сертификатов.
7. Условия оплаты (в течение 45 дней после поставки товара).
8. Принятие комплаенс-оговорки ООО КЛИНИКА-САНАТОРИЙ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ».

Генеральный директор-главный врач


Файзова Ю.М.

Контактное лицо: И.Э. Алишев
8917-390-89-63 (звонить с 8-17:00), Контактный e-mail: klinika.tender@kamaz.ru


Лист согласования
к техническому заданию
на поставку регулирующих
клапанов КПСР с
электроприводом REGADA

Согласовано:

Члены тендерной комиссии:



_____ Гагаркин А.Ю.


_____ Галиуллина З.А.


_____ Гимазетдинова А.Р.


_____ Миннеярова Г.А.

Заказчик тендера:


_____ Алишев И.Э.